

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60012475

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0001-- 21119004 002

Ausstellungsdatum
30.08.2005

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

ELDRA
Electro-Draad B.V.
Branskamp 7, Postbus 3720
6014 ZG Ittervoort
Netherlands

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

ELDRA
Electro-Draad B.V.
Branskamp 7, Postbus 3720
6014 ZG Ittervoort
Netherlands

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PFG 1169/10.04



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Leitungen

Bezeichnung: ELD-SOLAR
(designation)

11

Nennspannung: 1000V
(rated voltage)

Umgebungstemperatur: -40°C bis +85°C
(ambient temperature)

Nennquerschnitte: 4,0 mm²
(crosssectional area)

Verwendung: Für die feste Verdrahtung in Photovoltaik-System
(use) For fixed wiring in photovoltaik-systems

Vermerk: Der Mantel entspricht Abschnitt 8.1.3.1 und 9.2
(note) HD 22.10 S1:1994+A1.
The sheath of the cable is in accordance with
clause 8.1.3.1 und 9.2 HD 22.10 S1:1994+A1.

11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Möcking